

山武郡市環境衛生組合

令和5年度ダイオキシン類測定結果

1. 排ガス測定

単位：ng-TEQ/m³

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和5年9月21日	1号炉	排ガス	0.00036	5
令和5年8月22日	2号炉		0.068	

2. 焼却灰・飛灰測定

単位：ng-TEQ/m³

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和5年9月21日	1号炉	飛灰	1.5	3
令和5年8月22日	2号炉		1.3	
令和5年9月21日	1号炉	焼却灰	0.0038	3
令和5年8月22日	2号炉		0.013	

3. 処分場水質及び飲料水測定

単位：pg-TEQ/l

測定日	測定場所	測定結果	基準値
令和5年6月19日	観測井 No. 1	0.50	1
	観測井 No. 2	0.18	
	観測井 No. 3	0.47	
	観測井 No. 6	0.88	
	観測井 No. 7	0.84	
	飲料水	0.0047	10
	放流水	0.000021	

※ 1ng=0.000000001g 1pg=0.000000000001g

測定者 株式会社永山環境科学研究所