一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和4年度

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた廃棄物の種類	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰	トン	88.14	94.69	88.12	91.21	86.63	82.48	84.94	83.33	93.97	75.24	67.96	95.13
不燃残渣		48.93	56.79	53.00	52.73	52.80	47.15	48.70	49.08	53.35	47.85	37.67	55.90
覆土		36.90	41.81	38.21	40.10	38.74	35.37	1092.52	36.46	40.48	33.45	29.04	42.14

2　施設の点検

点検事項		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋立る一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
損壊するおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	講じた措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	講じた措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	講じた措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備の機能の状態	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
浸出液設備の機能に異常が認められた場合	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	講じた措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

3　残余の埋立容量

令和５年３月３１日現在	31,001.50㎥

※最終覆土を含む

5 水質検査結果 地下水

令和4年度

採取場所	採取年月日		4月18日	5月23日	6月7日	6月22日	7月11日	8月23日	9月21日	10月17日	11月21日	12月19日	1月13日	2月13日	3月13日
上流（観測井№1）	結果取得日		5月13日	5月14日	7月19日	6月29日	7月28日	8月30日	9月30日	10月25日	12月9日	1月6日			
試料の種類	単位	基準値													
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					不検出								
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			不検出	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			不検出	
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.0001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.005未満				0.0005未満			0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006以下					0.006未満								
シマジン	mg/L	0.003以下					0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								
セレン	mg/L	0.01以下					0.005未満								
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
電気伝導率	mS/m	－	16	16		16	18	16	15	15	16	15	26	16	18
塩化物イオン	mg/L	－	6	11		9	9	15	10	8	9	9	31	8	13
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下			0.1										

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。

６ 水質検査結果 地下水

令和4年度

採取場所	採取年月日		4月18日	5月23日	6月7日	6月22日	7月11日	8月23日	9月21日	10月17日	11月21日	12月19日	1月13日	2月13日	3月13日
下流（観測井№2）	結果取得日		5月13日	5月14日	7月19日	6月29日	7月28日	8月30日	9月30日	10月25日	12月9日	1月6日			
試料の種類	単位	基準値													
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					不検出								
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.005未満				0.005未満			0.005未満	
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			不検出	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			不検出	
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.005未満				0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								
セレン	mg/L	0.01以下					0.005未満								
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満								
電気伝導率	mS/m	－	24	25		25	25	25	24	25	25	25	26	26	27
塩化物イオン	mg/L	－	28	30		29	30	30	29	33	35	36	39	38	40
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下			0.063										

.

4 水質検査結果 放流水

令和4年度

採取場所	採取年月日		4月18日	5月23日	6月7日	6月22日	7月11日	8月23日	9月21日	10月17日	11月21日	12月19日	1月13日	2月13日	
希釈水槽	結果取得日		4月27日	6月10日	7月19日	6月29日	7月28日	8月30日	9月30日	10月25日	12月15日	12月27日	1月23日	2月27日	
試料の種類	単位	基準値													
水素イオン濃度 (PH)	mg/L	5.8～8.6	7.7	7.8		7.6	7.6	7.8	7.9	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6	7.8
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	25以下	1	2		2	1	2	2	1	1	1未満	1	2	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	25以下	1未満	1未満		1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質量 (鉱物油)	mg/L	3以下		1未満							1未満				
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質量 (動植物油)	mg/L	15以下		1未満							1未満				
浮遊物質量 (SS)	mg/L	60以下	2	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1	1	1
大腸菌群数	個/mL	3,000以下		30未満							30未満				
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 (Ph)	mg/L	0.5以下		0.05未満							0.05未満				
ふっ素化合物含有量 (F)	mg/L	8以下		0.2							0.15未満				
シアン含有量 (CN)	mg/L	検出されないこと		不検出							不検出				
有機リン含有量 (O-P)	mg/L	検出されないこと		不検出							不検出				
ｱﾙｷﾙ水銀含有量 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと		不検出							不検出				
ＰＣＢ含有量	mg/L	検出されないこと		不検出							不検出				
総水銀含有量 (T-Hg)	mg/L	0.0005以下		0.0005未満							0.0005未満				
カドミウム含有量 (Cd)	mg/L	0.01以下		0.005未満							0.005未満				
鉛含有量 (Ｐｂ)	mg/L	0.1以下		0.05未満							0.05未満				
ひ素含有量 (As)	mg/L	0.05以下		0.05未満							0.05未満				
6価クロム含有量 (Cr(6))	mg/L	0.05以下		0.05未満							0.05未満				
クロム含有量 (Cr)	mg/L	2以下		0.02未満							0.02未満				
亜鉛含有量 (Zn)	mg/L	2以下		0.05未満							0.05未満				
銅含有量 (Cu)	mg/L	3以下		0.02							0.02				
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 (s-Mn)	mg/L	10以下		0.07							0.06				
溶解性鉄含有量 (s-Fe)	mg/L	10以下		0.05未満							0.08				
総窒素含有量 (T-N)	mg/L	120以下 (日平均60以	1.7	1.6		1.5	1.2	1.5	1.4	1	1.4	0.6	1.8	1.9	1.9
総りん含有量 (T-P)	mg/L	16以下 (日平均8以下)	0.08	0.09		0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.12	0.10	0.09	0.09
セレン	mg/L	0.1以下		0.005未満							0.005未満				
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	1以下		0.002未満							0.002未満				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.2以下		0.002未満							0.002未満				
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.4以下		0.004未満							0.004未満				
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	3以下		0.0005未満							0.0005未満				
四塩化炭素	mg/L	0.02以下		0.0002未満							0.0002未満				
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.04以下		0.0004未満							0.0004未満				
ベンゼン	mg/L	0.1以下		0.001未満							0.001未満				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1以下		0.001未満							0.001未満				
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.02以下		0.0002未満							0.0002未満				
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.06以下		0.0006未満							0.0006未満				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1以下		0.0005未満							0.0005未満				
チウラム	mg/L	0.06以下		0.001未満							0.001未満				
シマジン	mg/L	0.03以下		0.001未満							0.001未満				
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		0.001未満							0.001未満				
ほう素	mg/L	10以下		0.1未満							0.1未満				
1.4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		0.005未満							0.005未満				
アンモニア等	mg/L	100以下		0.9							1.1				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下			0.00047										

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和五十二年総理府・厚生省令第一号）」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成十二年総理府・厚生省令第二号）」並びに「排水基準を定める省令（昭和四十六年総理府令第三十五号）」による。