

ごみピット内で火災が発生しました

令和7年7月17日木曜日 午前10時49分頃


ごみピット内で発煙、発火を確認しました。

原因は充電式電池（リチウムイオン電池）によるものと考えられます。

作業員の迅速な初期消火、消防への通報により怪我人や施設の損傷はなく、今後のごみ処理に支障はありません。

火災の規模によっては、ごみ処理ができなくなり、施設の復旧にも時間や多額の費用がかかります。

火災事故の防止、作業員の安全を確保するため、ごみを捨てる際は分別ルールの徹底をお願いいたします。



充電式の小型家電製品の例



電動工具



コードレス家電
(充電式掃除機など)



電気シェーバー・
電動歯ブラシ



モバイル
バッテリー



トランシーバ



ハンディファン



おもちゃ



加熱式たばこ

注意

これらの製品を可燃収集袋に入れないでください。ご協力お願いいたします。

出典：環境省ホームページ

https://lithium.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/pr_tools.html