

令和4年度ごみ処理施設維持管理報告書

	1号 炉					2号 炉				
	処分した廃棄物の 種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス 温度測定結果 (800℃以上)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 測定結果 (200℃以下)	煙突から排出される 一酸化炭素濃度 測定結果 (100PPM以下)	処分した廃棄物の 種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス 温度測定結果 (800℃以上)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 測定結果 (200℃以下)	煙突から排出される 一酸化炭素濃度 測定結果 (100PPM以下)
可燃ごみ 処理量 (t)	測定を行った (日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	可燃ごみ 処理量 (t)	測定を行った (日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	
		燃焼室出口	バグフィルター 入口付近	バグフィルター 出口付近			燃焼室出口	バグフィルター 入口付近	バグフィルター 出口付近	
4月	0.00	—	—	—	—	1391.04	1日～30日	936	180	14
5月	724.88	16日～31日	930	180	26	745.91	1日～18日	933	180	16
6月	1173.58	1日～26日	932	180	23	207.00	26日～30日	909	178	23
7月	0.00	—	—	—	—	1501.90	1日～31日	940	180	17
8月	586.90	18日～31日	930	180	12	854.64	1日～19日	937	180	11
9月	798.97	1日～18日	931	180	12	566.92	18日～30日	930	180	16
10月	667.96	17日～31日	926	180	12	736.67	1日～16日	937	180	10
11月	567.72	1日～13日	935	180	9	806.54	14日～30日	934	180	16
12月	917.53	12日～31日	936	180	13	596.41	1日～10日 28日～31日	936	180	11
1月	1140.73	4日～31日	933	180	12	79.51	6日～7日	913	180	4
2月	617.15	1日～19日	937	180	8	339.79	7日～8日 17日～23日 28日	918	180	13
3月	612.14	6日～8日 21日～31日	928	180	12	886.70	1日～19日	938	180	9

※測定結果は運転時の月平均。基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	項 目	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日
1 号 炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和4年8月30日	令和4年9月27日	令和04年11月29日	令和05年2月27日
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和4年8月29日	令和4年9月26日	令和04年11月30日	令和05年2月28日
2 号 炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和4年7月5日	令和4年10月25日	令和5年1月16日	令和5年3月30日
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和4年7月6日	令和4年10月26日	令和5年1月17日	令和5年3月31日

※その他毎週簡易清掃の実施

煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

項 目		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
ダイオキシン濃度 (年一回) ng-TEQ/m ³ N	1号炉	バグフィルター出口	2022/9/7	－	0.0098	5
	2号炉		2022/9/29	－	0.0065	

ばい煙量又はばいじん濃度 (測定回数、測定位置)				測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
1 回 目	煙 突 内 の 排 ガ ス 採 取 口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	2022/6/22	2022/6/29	< 0.0020	0.15
			2号炉	2022/5/12	2022/5/31	< 0.0045	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	2022/6/22	2022/6/29	< 0.034	95
			2号炉	2022/5/12	2022/5/31	0.045	
		窒素酸化物 (ppm)	1号炉	2022/6/22	2022/6/29	49	250
			2号炉	2022/5/12	2022/5/31	74	
		塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	2022/6/22	2022/6/29	21	700
			2号炉	2022/5/12	2022/5/31	15	

2 回 目	煙 突 内 の 排 ガ ス 採 取 口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	2022/12/16	2023/1/12	0.0026	0.15
			2号炉	2022/11/24	2022/12/19	< 0.0021	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	2022/12/16	2023/1/12	< 0.035	98
			2号炉	2022/11/24	2022/12/19	< 0.033	
		窒素酸化物 (ppm)	1号炉	2022/12/16	2023/1/12	41	250
			2号炉	2022/11/24	2022/12/19	53	
		塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	2022/12/16	2023/1/12	< 9.0	700
			2号炉	2022/11/24	2022/12/19	20	

*硫黄酸化物の排出基準は「設置届書」中の補正された排出口の高さで算出した値