

# 山武郡市環境衛生組合

## 令和6年度ダイオキシン類測定結果

### 1. 排ガス測定

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和6年11月12日	1号炉	排ガス	0.20	5
令和6年10月16日	2号炉		0.099	

測定者 株式会社ダイワ

### 2. 焼却灰・飛灰測定

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和6年11月12日	1号炉	飛灰	1.6	3
令和6年10月16日	2号炉		1.5	
令和6年11月12日	1号炉	焼却灰	0.0000016	3
令和6年10月16日	2号炉		0.00040	

測定者 株式会社ダイワ

### 3. 処分場水質及び飲料水測定

単位：pg-TEQ/l

測定日	測定場所	測定結果	基準値
令和6年5月30日	観測井 No. 1	0.072	1
	観測井 No. 2	0.063	
	観測井 No. 3	0.076	
	観測井 No. 6	0.67	
	観測井 No. 7	0.20	
	飲料水	0.062	
	放流水	0.000045	10

※ 1ng=0.000000001g 1pg=0.000000000001g

※ 観測井No.6は令和7年2月25日測定。

測定者 株式会社永山環境科学研究所