

令和7年度ごみ処理施設維持管理報告書

	1号 炉					2号 炉				
	処分した廃棄物の 種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼 ガス温度測定結果 (800℃以上)	集じん器に流入 する燃焼ガス温度 測定結果 (200℃以下)	煙突から排出され る一酸化炭素濃度 測定結果 (100PPM以下)	処分した廃棄物の 種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼 ガス温度測定結果 (800℃以上)	集じん器に流入 する燃焼ガス温度 測定結果 (200℃以下)	煙突から排出され る一酸化炭素濃度 測定結果 (100PPM以下)
可燃ごみ 処理量 (t)	測定を行った (日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	可燃ごみ 処理量 (t)	測定を行った (日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	
		燃焼室出口	バグフィルター 入口付近	バグフィルター 出口付近			燃焼室出口	バグフィルター 入口付近	バグフィルター 出口付近	
4月	149.6	4/28-4/30	928	180	5	1174.12	4/1-4/27	939	180	13
5月	1439.8	5/1-5/31	933	180	38	—	—	—	—	—
6月	138.73	6/1-6/4	921	180	27	1189.71	6/5-4/30	938	180	17
7月	1178.34	7/6-7/31	928	180	20	218.78	7/1-7/5	939	180	17
8月	143.15	8/1-8/4	933	180	33	1164.67	8/6-8/31	934	180	23
9月	702.97	9/15-9/30	934	180	24	629.21	9/1-9/14	937	180	22
10月	775.5	10/1-10/19	932	180	21	556.70	10/20-10/31	939	179	23
11月	—	—	—	—	—	1322.05	11/1-11/30	940	180	22
12月	1343.39	12/1-12/31	923	180	24	—	—	—	—	—
1月	234.06	1/4-1/11	911	180	31	1149.47	1/4-1/31	934	180	20
2月	35.86	2/28	926	180	9	974.07	2/2-2/13 2/16-2/26	937	180	23
3月	945.14	3/1-3/21	929	180	22	392.73	3/23-3/31	935	180	28

※測定結果は運転時の月平均。基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	項 目	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日
1号炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和7年6月22日	令和7年8月18日	令和7年11月7日	令和8年2月9日
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和7年6月23日	令和7年8月19日	令和7年11月8日	令和8年2月10日
2号炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和7年5月22日	令和7年9月25日	令和7年12月6日	令和8年3月9日
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和7年5月23日	令和7年9月26日	令和7年12月7日	令和8年3月10日

※その他毎週簡易清掃の実施

煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

項 目		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
ダイオキシン濃度 (年一回) ng-TEQ/m ³ N	1号炉	バグフィルター出口	2025/10/9	2025/12/9	0.07	5
	2号炉		2025/10/29	2025/12/9	0.12	

ばい煙量又はばいじん濃度 (測定回数、測定位置)				測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
1回目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	2025/5/13	2025/5/29	< 0.0038	0.15
			2号炉	2025/6/26	2025/7/2	0.0037	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	2025/5/13	2025/5/29	< 0.035	95
			2号炉	2025/6/26	2025/7/2	0.051	
		窒素酸化物 (ppm)	1号炉	2025/5/13	2025/5/29	57	250
			2号炉	2025/6/26	2025/7/2	57	
		塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	2025/5/13	2025/5/29	10	700
			2号炉	2025/6/26	2025/7/2	17	
2回目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	2025/12/4	2025/12/25	< 0.0053	0.15
			2号炉	2025/11/13	2025/12/3	0.0052	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	2025/12/4	2025/12/25	< 0.033	98
			2号炉	2025/11/13	2025/12/3	0.039	
		窒素酸化物 (ppm)	1号炉	2025/12/4	2025/12/25	66	250
			2号炉	2025/11/13	2025/12/3	29	
		塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	2025/12/4	2025/12/25	46	700
			2号炉	2025/11/13	2025/12/3	18	

*硫黄酸化物の排出基準は「設置届書」中の補正された排出口の高さで算出した値