

山武郡市環境衛生組合

平成18年度ダイオキシン類測定結果

1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成18年9月8日	1号炉	BF出口排ガス	2.2ng-TEQ/m ³ N	5ng-TEQ/m ³ N
	2号炉		4.0ng-TEQ/m ³ N	

2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成18年9月8日	1号炉	飛灰	6.10ng-TEQ/g	—
	2号炉		7.70ng-TEQ/g	
	1号炉	焼却灰	0.090ng-TEQ/g	3ng-TEQ/g
	2号炉		0.082ng-TEQ/g	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

3. 処分場水質及び飲料水測定

測定日	測定場所	測定結果	基準値
平成18年6月2日	観測井No.1	0.037pg-TEQ/ℓ	1pg-TEQ/ℓ (環境基準)
	観測井No.2' D	0.037pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.3	0.048pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.4	0.027pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.5	0.044pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.6	0.530pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.7	0.040pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.8	0.042pg-TEQ/ℓ	
	浸出水原水	0.0063pg-TEQ/ℓ	
	飲料水	0.034pg-TEQ/ℓ	

※ 1ng=0.000000001g 1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社