

# 山武郡市環境衛生組合

## 令和元年度ダイオキシン類測定結果

### 1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和元年 11 月 25 日	1 号炉	排ガス	0.14	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
令和元年 11 月 8 日	2 号炉		0.22	

### 2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和元年 11 月 25 日	1 号炉	飛灰	2.8	—
令和元年 11 月 8 日	2 号炉		2.3	
令和元年 11 月 25 日	1 号炉	焼却灰	0.0044	3ng-TEQ/g
令和元年 11 月 8 日	2 号炉		0.000039	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

### 3. 処分場水質及び飲料水測定

単位：pg-TEQ/ℓ

測定日	測定場所	測定結果	基準値
令和元年 5 月 31 日	観測井 No. 1	0.098	1pg-TEQ/ℓ (環境基準)
	観測井 No. 2	0.093	
	観測井 No. 3	0.063	
令和元年 6 月 4 日	観測井 No. 6	0.10	
令和元年 5 月 31 日	観測井 No. 7	0.063	
	放流水	0.00013	
	飲料水	0.058	

※ 1ng=0.000000001g      1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社