

# 山武郡市環境衛生組合

## 令和2年度ダイオキシン類測定結果

### 1. 排ガス測定

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和2年8月31日	1号炉	排ガス	0.24	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
令和2年9月9日	2号炉		0.47	

### 2. 焼却灰・飛灰測定

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
令和2年8月31日	1号炉	飛灰	1.8	3ng-TEQ/g
令和2年9月9日	2号炉		3.6	
令和2年8月31日	1号炉	焼却灰	0	3ng-TEQ/g
令和2年9月9日	2号炉		0	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値は適用されません。

### 3. 処分場水質及び飲料水測定

単位：pg-TEQ/l

測定日	測定場所	測定結果	基準値
令和2年5月26日	観測井 No. 1	0.15	1pg-TEQ/l (環境基準)
	観測井 No. 2	0.081	
	観測井 No. 3	0.071	
	観測井 No. 6	0.39	
	観測井 No. 7	0.10	
	放流水	0.00023	
	飲料水	0.064	

※ 1ng=0.000000001g      1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社