

# 令和7年度消防設備点検業務仕様書

## 第一章 総則

本仕様書は山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が発注する令和7年度消防設備点検業務に適用する。

### 1. 業務目的

本業務は、組合の消防設備を定期的に点検、整備するものである。

### 2. 業務名称

令和7年度消防設備点検業務

### 3. 履行場所

千葉県山武市松尾町金尾1149-1 山武郡市環境衛生組合

### 4. 履行期間

着手 契約締結日の翌日より  
完了 令和8年2月27日

### 5. 履行条件

- 1) 業務に際しては、安全を留意し無事故、無災害に努めること。
- 2) 業務の性質上当然必要と思われるものについては記載の有無にかかわらず、請負者の責任において全て完備すること。
- 3) 本業務に必要な電力(100V、200V)、水(工業用水、飲料水)は支給する。
- 4) 衛生設備(便所、手洗い)は組合内の指定場所を使用すること。
- 5) 本業務に必要な材料、消耗品、副資材は全て受託者負担とする。
- 6) 業務に際しては関係法令等を遵守し定められた期間内に責任をもって履行すること。
- 7) 業務については作業に精通した者を配すること。
- 8) 組合監督員の指示に従い円滑な作業に努めること。
- 9) 作業の実施中に組合所有の備品等を破損したときには、ただちに組合職員に報告し、その指示に従うこと。
- 10) 作業の実施に際し、移動した備品等は必ず元の位置に戻しておくこと。
- 11) 本業務に係る労務管理上の事故等については、受託者の責任とする。
- 12) 業務期間中、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

## 第二章 業務内容

3. 消防設備整備・報告書作成（機器点検） 1式×1回 9月実施  
管理棟 工場棟 車庫棟 浸出水処理施設

### 1) 自動火災報知設備

受信機 P型1級	1台
光電式スポット型感知器	50個
差動式スポット型感知器	93個
定温式スポット型感知器	44個
差動式分布型感知器	16個
発信機 P型1級	19台
標識灯	19個
電源配線点検	1式

### 2) 屋内消火栓設備

ポンプ・モーター(7.5kw)	1組
制御盤	1台
起動装置	1台
消火栓	14基

### 3) 防火設備

連動操作盤	1台
定温式スポット型感知器	2個
光電式スポット型感知器	4個
自動閉鎖装置 防火シャッター	3台

### 4) 排煙設備

手動操作装置	4台
排煙口	4台

### 5) 誘導灯

誘導灯	40台
電源配線点検	1式

### 6) 消火器

消火器点検	60本
-------	-----

### 7) 消防用水目視点検

コンクリート地下水槽 40m <sup>3</sup>	1基
採水口	2台

### 8) 浸出水処理施設自動火災報知設備（自主点検）

受信機 P型2級	1台
----------	----

光電式スポット型感知器	4 個
差動式スポット型感知器	3 個
定温式スポット型感知器	3 個
電源配線点検	1 式

9) 浸出水処理施設消火器 (自主点検)  
消火器点検 5 本

10) 工場棟消火器 (自主設置消火器点検)  
プラットホーム (No. 1) 1 本  
資源物置き場 (No. 2) 1 本  
可燃物バンカ (No. 3) 1 本  
監視室 (No. 4 ~ 1 1) 9 本

11) 管理棟消火器 (自主設置消火器点検)  
職員玄関 (No. 1 ~ 5) 5 本  
計量室 (No. 6 No. 7) 2 本

4. 消防設備整備・報告書作成 (総合点検) 1 式 × 1 回 2 月実施  
管理棟 工場棟 車庫棟 浸出水処理施設

1) 自動火災報知設備  
受信機 P 型 1 級 1 台  
光電式スポット型感知器 50 個  
差動式スポット型感知器 93 個  
定温式スポット型感知器 44 個  
差動式分布型感知器 16 個  
発信機 P 型 1 級 19 台  
標識灯 19 個  
電源配線点検 1 式

2) 屋内消火栓設備  
ポンプ・モーター (7.5kw) 1 組  
制御盤 1 台  
起動装置 1 台  
消火栓 14 基  
放水試験 1 式

3) 防火設備  
連動操作盤 1 台  
定温式スポット型感知器 2 個  
光電式スポット型感知器 4 個  
自動閉鎖装置 防火シャッター 3 台

- 4) 排煙設備  
 手動操作装置 4台  
 排煙口 4台
- 5) 誘導灯  
 誘導灯 40台  
 電源配線点検 1式
- 6) 消火器  
 ・消火器点検 60本
- 7) 消防用水目視点検  
 ・コンクリート地下水槽 40m<sup>3</sup> 1基  
 ・採水口 2台
- 8) 重油タンク(機器点検・気密漏洩検査・接地抵抗測定・マンホール内部清掃塗装)  
 ・地下タンク貯蔵所 重油 10,000リットル 1基  
 ※タンク本体内部の清掃は行わない。上部マンホール内のみ清掃し塗装する
- 9) 浸出水処理施設自動火災報知設備 (自主点検)  
 受信機 P型2級 1台  
 光電式スポット型感知器 4個  
 差動式スポット型感知器 3個  
 定温式スポット型感知器 3個  
 電源配線点検 1式
- 10) 浸出水処理施設消火器 (自主設置消火器点検)  
 浸出水処理施設内 5本
- 11) 工場棟消火器 (自主設置消火器点検)  
 プラットホーム (No.1) 1本  
 資源物置き場 (No.2) 1本  
 搬出室(バンカ) (No.3) 1本  
 監視室 (No.4～12) 9本
- 12) 管理棟消火器 (自主設置消火器点検)  
 職員玄関 (No.1～5) 5本  
 計量室 (No.6 No.7) 2本
5. 消防設備補修・報告書作成  
 管理棟 工場棟 車庫棟 浸出水処理施設

6. 消防設備補修

1) 消火器取替 (廃棄処分含む)

粉末 10 型 (蓄圧式 ABC)

14 本