

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和8年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰（t）	0	0	0	0								
不燃残渣（t）	55.18	53.60	49.05	48.47								
覆土（t）	15.16	14.77	6.14	6.29								

2 施設の点検

点検事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立る一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	措置を講じた年月日	-	-	-	-								
損壊するおそれがある場合の措置	講じた措置の内容	-	-	-	-								
	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	講じた措置の内容	-	-	-	-								
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	措置を講じた年月日	-	-	-	-								
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合	講じた措置の内容	-	-	-	-								
	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
浸出液処理設備の機能の状態	措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	講じた措置の内容	-	-	-	-								

3 残余の埋立容量

令和8年7月31日現在	28,051.51m ³
-------------	-------------------------

※最終覆土を含む

4 水質検査結果 放流水

令和8年度

採取場所	採取年月日		4月20日	5月8日	6月19日	7月22日							
希釈水槽	結果取得日		4月28日	5月25日	6月25日	7月30日							
試料の種類	単位	基準値											
水素イオン濃度 (PH)	mg/L	5. 8～8. 6	7.8	7.8	7.7	7.8							
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	25以下	2	1	1未満	1未満							
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	25以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質 量 (鉱物油)	mg/L	3以下		1未満									
ノルマルヘキサン抽出物質 量 (動植物油)	mg/L	15以下		1未満									
浮遊物質 量 (SS)	mg/L	60以下	1未満	1	1未満	1未満							
大腸菌数	CFU／ ml	800以下		30未満									
フェノール類含有 量 (Ph)	mg/L	0. 5以下		0.05未満									
ふっ素化合物含有 量 (F)	mg/L	8以下		0.15未満									
シアン含有 量 (CN)	mg/L	検出されないこと		不検出									
有機リン含有 量 (O-P)	mg/L	検出されないこと		不検出									
アルキル水銀含有 量 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと		不検出									
P C B 含有 量	mg/L	検出されないこと		不検出									
総水銀含有 量 (T-Hg)	mg/L	0. 0005以下		0.0005未満									
カドミウム含有 量 (Cd)	mg/L	0. 01以下		0.005未満									
鉛含有 量 (P b)	mg/L	0. 1以下		0.05未満									
ひ素含有 量 (As)	mg/L	0. 05以下		0.005未満									
6価クロム含有 量 (Cr (6))	mg/L	0. 05以下		0.05未満									
クロム含有 量 (Cr)	mg/L	2以下		0.02未満									
亜鉛含有 量 (Zn)	mg/L	2以下		0.05未満									
銅含有 量 (Cu)	mg/L	3以下		0.02未満									
溶解性マンガン含有 量 (s-Mn)	mg/L	10以下		0.05									
溶解性鉄含有 量 (s-Fe)	mg/L	10以下		0.06									
総窒素含有 量 (T-N)	mg/L	120以下 (日平均60以	1	0.9	1.1	0.9							
総りん含有 量 (T-P)	mg/L	16以下 (日平均8以下)	0.09	0.1	0.08	0.09							
セレン	mg/L	0. 1以下		0.005未満									
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		0.002未満									
ジクロロメタン	mg/L	0. 2以下		0.002未満									
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 4以下		0.004未満									
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		0.0005未満									
四塩化炭素	mg/L	0. 02以下		0.0002未満									
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 04以下		0.0004未満									
ベンゼン	mg/L	0. 1以下		0.001未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0. 1以下		0.001未満									
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0. 02以下		0.0002未満									
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0. 06以下		0.0006未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 1以下		0.0005未満									
チウラム	mg/L	0. 06以下		0.001未満									
シマジン	mg/L	0. 03以下		0.001未満									
チオベンカルブ	mg/L	0. 2以下		0.001未満									
ほう素	mg/L	10以下		0.1未満									
1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 5以下		0.005未満									
アンモニア等	mg/L	100以下		0.6									
※ダイオキシン類	pg- TEQ/L	10以下		0.000027									

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)」並びに「排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)」による。※ダイオキシン類5/29採水 7/16結果

5 水質検査結果 地下水

令和8年度

採取場所	採取年月日		4月20日	5月8日	6月19日	7月22日							
上流(観測井No.1)	結果取得日		4月28日	5月15日	6月25日	8月10日							
試料の種類	単位	基準値											
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出							
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満			0.0005未満							
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満							
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満							
六価クロム	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出			不検出							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出			不検出							
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満			0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満			0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				0.0004未満							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下				0.002未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				0.004未満							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				0.0005未満							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				0.0006未満							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下				0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下				0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下				0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下				0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下				0.005未満							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
電気伝導率	mS/m	－	17	16	17	14							
塩化物イオン	mg/L	－	8	7	7	5							
※ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0.064									

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。※ダイオキシン類5/29採水 7/16結果

6 水質検査結果 地下水

令和8年度

採取場所	採取年月日		4月20日	5月8日	6月19日	7月22日							
下流(観測井No.2)	結果取得日		4月28日	5月15日	6月25日	8月10日							
試料の種類	単位	基準値											
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出							
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満			0.0005未満							
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満							
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満							
六価クロム	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出			不検出							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出			不検出							
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満			0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満			0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				0.0004未満							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下				0.002未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				0.004未満							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				0.0005未満							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				0.0006未満							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下				0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下				0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下				0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下				0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下				0.005未満							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下				0.0002未満							
電気伝導率	mS/m	－	97	66	100	120							
塩化物イオン	mg/L	－	270	210	260	370							
※ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0.063									

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。※ダイオキシン類5/29採水 7/16結果